



01 Elétrico
ESC.: 1/100

LEGENDA	
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso (2 módulos)
	Tomada baixa a 30cm do piso (2 módulos)
	Interruptor simples a 1,20m do piso (1 módulo)
	Interruptor duplo a 1,20m do piso
	Interruptor triplo a 1,20m do piso (3 módulos)
	Luminária sobrepor - teto 2x20w
	LUMINÁRIA TUBULAR
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Quadro de distribuição para telefone
	Refletor Retangular Fechado
	Tomada de luz no piso
	Tomada para Telefone
	Caixa de Passagem para Telefone

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
SIQUEIRA CAMPOS - PR**

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



* QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, IMPLICA NO CANCELAMENTO DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).
 * NA OCORRÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE TODO E QUALQUER SERVIÇO, DEVERÁ SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO, ANTES DA EXECUÇÃO.
 * O PROFISSIONAL HABILITADO, RESERVA OS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, AO ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 5.988 DO CÓDIGO CIVIL.
 * A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E A COMPRA DOS MATERIAIS NÃO É RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO.
 * REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA, INICIALMENTE O LOCAL DE ATERRO DEVE SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM DE TERRA PURA, PARA QUE FUTURAMENTE NÃO OCORRAM TRINCAS E SOLAPAMENTO DO PISO.
 * APLICAR 2 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE A VIGA BALDRAME, ENVOLVENDO A PARTE SUPERIOR, E TAMBÉM 30 CM NAS LATERAIS, POR TODA A SUA EXTENÇÃO.

CARIMBO: _____ **ASSINATURA:** _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO
KELLY SILVA DO CARMO
 ASSESSORA DE PLANEJAMENTO
 CAU 213725-9

TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO	MATRÍCULA: 00.000
TIPO DE OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA VELHA	DESENHO: PHAMELA BARBOSA A.
REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA	DATA: SETEMBRO 2020
LOCAL DA OBRA: RUA PERNAMBUCO ESQUINA COM RUA PARANÁ, CENTRO	ESCALA(S): INDICADAS
CIDADE/ESTADO DA OBRA: SIQUEIRA CAMPOS / PR	FOLHA: 03/03